



# 中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312316000026

委托人 北京平和创业科技发展有限公司  
地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室  
生产者 北京平和创业科技发展有限公司  
地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室  
生产企业 北京平和创业科技发展有限公司  
生产地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室  
产品名称 操作端隔离式安全栅  
型号规格 PHC-11NF-34  
防爆标志 [Ex ia Ga] II C  
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.4-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

有效期至 2025 年 09 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：[www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话：0377-63239734

邮政编码：473008  
邮箱：[ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0008078



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312316000026

第 1 页 共 1 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- PHC-11NF-34, PHC-22NF-3434, PHC-11NF-36, PHC-22NF-3636

本安参数:  $U_m$  均为 250VAC/DC

PHC-11NF-34(5-6), PHC-22NF-3434(2-3、5-6):  $U_o=28VDC$ ,  $I_o=119mA$ ,  $P_o=0.83W$ ,  
 $C_o=0.05\mu F$ ,  $L_o=2.0mH$ ;

PHC-11NF-36(5-6), PHC-22NF-3636(2-3、5-6):  $U_o=25.2VDC$ ,  $I_o=147mA$ ,  
 $P_o=0.93W$ ,  $C_o=0.07\mu F$ ,  $L_o=0.8mH$

工作电压: DC24V

防爆标志: [Ex ia Ga] II C

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008X0306

### 4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)