



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312316000031

委托人 北京平和创业科技发展有限公司
 地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
 生产者 北京平和创业科技发展有限公司
 地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
 生产企业 北京平和创业科技发展有限公司
 生产地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
 产品名称 检测端隔离式安全栅
 型号规格 PHD-11TD-21
 防爆标志 [Ex ia Ga] IIC
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.4-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

有效期至 2025 年 09 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0008082



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312316000031

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

-PHD-11TD-21、PHD-12TD-211、PHD-22TD-2121

本安参数: $U_m=250VAC/DC$

PHD-11TD-21 和 PHD-12TD-211(3-4)、PHD-22TD-2121(1-2、3-4):

$U_o=28VDC$, $I_o=93mA$, $P_o=0.65W$, $C_o=0.05\mu F$, $L_o=2.4mH$

PHD-11TD-21 和 PHD-12TD-211(1-2): $U_o: 3.5VDC$, $I_o: -$, $P_o: -$, $C_o: 100\mu F$, $L_o: -$

工作电压: DC24V

防爆标志: [Ex ia Ga] IIC

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008X0310

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com